

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кушевского района управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

ст. Кушевская пер. Куцева, 56, тел. 8(86168) 57764, E-mail: ogpn\_29@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 44/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида № 4 (МБДОУ Д/С №4) , Муниципальное бюджетное до-  
школьное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4,*

*Заведующая Приходько Валентина Николаевна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Василенко Д.В.*

*Отдел надзорной деятельности и про- № 44  
филактической работы Кушевского  
района управления надзорной деятель-  
ности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по  
Краснодарскому краю*

(наименование органа ГПН)

от « 11 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.  
« 1 » февраля 2021 г. по \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин. « 26 » февраля 2021 г.

проведена плановая выездная проверка с целью

Лицо проводившее проверку: *Начальник, Главный государственный инспектор Василенко Дмитрий  
Васильевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-  
ние детский сад общеразвивающего вида № 4 (МБДОУ Д/С №4) , ст-ца.Кушевская, ул. Красная 34  
корп. 1*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Допускается использование дверей эвакуационных выходов из детских спален открывающихся не по ходу движения п.4.2.22 СП 1.13130.2020; ст. 6 ФЗ-123(МБДОУ Д/С №4)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	12.07.2021	
2	Не в полном объеме обеспечено наличие табличек «Выход» над эвакуационными выходами п.5.3 СП 3.13130.2009, ст. 6 ФЗ-123(МБДОУ Д/С №4)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	12.07.2021	
3	Отсутствует проектная документация на АПС п.54 ППР РФ, ст. 83 ФЗ-123(МБДОУ Д/С №4)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	12.07.2021	
4	Имеющаяся декларация ПБ разработана не в соответствии с приказом МЧС России от 16.03.2020 N 171(МБДОУ Д/С №4)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	12.07.2021	
5	Не обеспечено свободное открытие без ключа дверей эвакуационных выходов из здания п.26 ППР РФ(МБДОУ Д/С №4)	Постановление правительства РФ № 1478	12.07.2021	
6	Здание не обеспечено в полном объеме ручными пожарными извещателями, не у всех эвакуационных выходов расположены ручные пожарные извещатели Приложение Н, табл. Н.1 СП	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	12.07.2021	



	5.13130.2009(МБДОУ Д/С №4)			
7	Планы эвакуации из здания не соответствуют по длительности послесвечения в соответствии с п. 7.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009(МБДОУ Д/С №4)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	12.07.2021	
8	Допускается установка пожарных извещателей с нарушениями, расстояние между датчиками менее 0,5 метра п. 13.3.6 СП 5.13130.2009(МБДОУ Д/С №4)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	12.07.2021	
9	Отсутствуют указатели места расположения источников наружного противопожарного водоснабжения с указанием расстояния до них п. 48 ППР РФ(МБДОУ Д/С №4)	Постановление правительства РФ № 1478	12.07.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июля 2021 г.  
(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник,  
Главный государственный инспектор  
Василенко Д.В.

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


  
(подпись)

«26» февраля 2021г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

«  » февраля 2021г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**  
8(86168) 57764